



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w OPATOWIE
ul. Kościuszki 39. 27-500 Opatów

Wpłynęło dnia: 10. LIS. 2020

Opatów, dnia 22 kwietnia 2020 r

Znak: OR-IV. MNO. 3. 2020

Znak sprawy PZ.5584.4.2020

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu:
22.04.2020 r.

przez

1) asp. Artur Mazurek - st. inspektor ds. operacyjno-kontrolno-rozpoznawczych, nr legitymacji: 2/2018

legitymującego się upoważnieniem numer PZ.5584.4.2020 z dnia 14.04.2020 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze na obszarze leśnym nadzorowanym przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w granicach administracyjnych powiatu opatowskiego.

Nazwa i adres komendy wojewódzkiej	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania komendy wojewódzkiej
Starostwo Powiatowe w Opatowie ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów	Pawel Łudej – upoważnienie z dnia 10.05.2019 r. w załączniku nr 1 do protokołu

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko i stanowisko służbowe przedstawiciela komendy wojewódzkiej	Imię, nazwisko i stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pawel Łudej – podinspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opatowie	-

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
- 2) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2016 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2158 z późn. zm.) i wykorzystywanych w systemie przeciwpożarowym, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gazami i substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami lub fluorowanymi gazami cieplarnianymi lub od nich uzależnionymi

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno - rozpoznawczych:

Brak

Wykaz lasów i obiektów

Wykaz kontrolowanych lasów i obiektów gospodarki leśnej:

<input type="checkbox"/>	Nazwa obszaru leśnego (leśnictwo)	Tereny leśne obrębu Smugi, gmina Wojciechów	Kategoria zagrożenia	<input type="checkbox"/> kat. I	<input checked="" type="checkbox"/> kat. II	<input type="checkbox"/> kat. III
	Kontrolowane obiekty gospodarki leśnej	Obreń Smug				

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Plan Urządzenia Lasu w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej

<input type="checkbox"/>	plan / uproszczony plan	Nazwa planu	
	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Uproszczony plan urządzenia lasu	
	Decyzja MS z dnia	Uzgodnienie z KW PSP z dnia	czas i howaż, wanie
	Nie dotyczy, lasy nie stanowią własności Skarbu Państwa	Nie dotyczy, obreń leśny o powierzchni poniżej 300ha	01 stycznia 2017 r. - 31 grudnia 2026 r.
	Opis uwagi załącznik: Uproszczone plany urządzenia lasu wykonane przez TAXUS UL Sp. z o.o., ul. Płomyka 58, 02-491 Warszawa, plan uzgodniony z Nadleśnictwem Ostrowiec Świętokrzyski (pismo z dnia 24.10.2016 r.). Kopia strony tytułowej planu oraz uzgodnienia z nadleśnictwem w załączniku nr 2 do protokołu. Załącznikiem do uproszczonego planu urządzenia lasu jest odrębna część dotycząca ochrony przeciwpożarowej.		

2. Sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia dla obszarów leśnych

Nie dotyczy, obreń leśny o powierzchni poniżej 300ha

3. Ocen punktów czerpania wody i dróg dojazdowych do tych punktów

<input type="checkbox"/>	Opis uwagi załącznik: Zaopatrzenie wodne dla obrębu leśnego Smugi stanowi sieć hydrantowa miejscowości Smugi, a mianowicie hydranty zewnętrzne nadziemne w ilości 4 szt. zlokalizowane są odpowiednio 3 szt. przy drodze o nawierzchni bitumicznej na terenach posesji prywatnych, droga przebiega w kierunku zachodnim od kontrolowanego obszaru leśnego, natomiast 1 szt. w kierunku i południowym przy zabudowaniach gospodarczych nr posesji 2 (dojazd droga gruntowa).
--------------------------	--

4. Drogi (dojazdy) pożarowe

<input type="checkbox"/>	Opis uwagi załącznik: Odległość pomiędzy dowolnym punktem położonym w lesie a najbliższa droga publiczna lub droga o nawierzchni nieutwardzonej nie przekracza 150m dla lasów zaliczonych do II kategorii zagrożenia pożarowego. Od strony północnej obreń leśny graniczy z drogą wojewódzka 755 relacji Oзарów-Ostrowiec Świętokrzyski, od strony wschodniej przebiega droga gruntowa (prywatna), możliwość przejazdu samochodem osobowym terenowym, od strony zachodniej przebiega droga publiczna o nawierzchni bitumicznej w odległości od 140m do 720m.
--------------------------	---

5. Pasy przeciwpożarowe

<input type="checkbox"/>	Opis uwagi załącznik: Korzystny układ dróg publicznych oraz dróg o nawierzchni nieutwardzonej, jak również powierzchnie poniżej 10 000ha nie istnieje konieczność wykonywania pasów przeciwpożarowych.
--------------------------	---

6. Ruchoma i stacjonarna obserwacja terenu

Ze względu na powierzchnie obrębu leśnego 20 6633ha poniżej 300ha nie jest wymagane prowadzenie obserwacji mającej na celu wczesne wykrycie pożaru, zawiadomienie o jego powstaniu, a także podjęcie działań ratowniczych. Niemniej jednak obreń leśny znajduje się w zasięgu obserwacji z dostrzegalni Lasów

Państwowych. Dodatkowo w okresach wzmożonego zagrożenia pożarowego (2-3 stopień zagrożenia) właściciele prywatni powinni organizować naziemne patrole przeciwpożarowe.

Ze względu na to, iż narciarzy nad lasami nie stanowią czynni wreszności Skarbu Państwa w powiecie opatowskim spoczywa na Starostwie opatowskim w Wydziale Rolnictwa i Gminny Stogowiska w Starostwie Powiatowym w Opatowie zatrudniony jest specjalista, który w swoim zakresie ma zadziór na lasami, a co za tym idzie na wyposażeniu starostwa jest samolotowy terenowy radar NVD 23 powołana którego również prowadzona jest nazwana ruchoma obserwacja.

7. Stan i wyposażenie bazy sprzętu przeciwpożarowego wg kategorii lasu

Baza sprzętu przeciwpożarowego zlokalizowana jest w siedzibie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski poza terenem powiatu opatowskiego, kontrolowany obszar leśny ma powierzchnię poniżej 10 000ha.

8. Wyposażenie w tablice informacyjne i ostrzegawcze

Opis uwagi załączony



Tablice ostrzegawcze i informacyjne zgodnie z ochroną przeciwpożarową zawarta w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu należy zamieszczać w rejonach o dużym natężeniu ruchu, w obrębie Smugi nie występują szlaki wycieczkowe i turystyczne.

9. Stan łączności

Opis uwagi załączony



Sieć telekomunikacyjna przez telefon komórkowej

10. Inne ustalenia i informacje dodatkowe

Opis uwagi załączony



Powierzchnia terenów leśnych w obrębie Smugi gm. Wojciechowice wynosi 20 6633ha. Ilość działek leśnych 13, ilość właścicieli 15, średnia wielkość użytku lasów i gruntów leśnych na działce ewidencyjnej 1 5895ha, średnia wielkość wydziałenia 1 5895m². W obrębie Smugi, w przeważającej części występują następujące gatunki drzew: sosna zwyczajna 12 24ha średni wiek drzew między 11-30 lat, topola osika 6 52ha średni wiek drzew 21-30 lat, dąb 6 90ha średni wiek drzew 21-30lat, z powyższego wynika, iż w kontrolowanym obrębie występują w większej części drzewa iglaste, natomiast w mniejszej liściaste.

W obrębie leśnym nie znajdują się stałe urządzenia gaśnicze gazowe zawierające substancje zubożające warstwy ozonową lub gazy ciepletniane oraz gaśnice zawierające substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy ciepletniane lub do nich uzależnione. Informacje z uproszczonego planu urządzenia lasu wraz z ochroną przeciwpożarową, wyciąg w porządku nr 3 do protokołu.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Nie stwierdzono na terenie obrębu leśnego

11. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Kontrolowany nie wniósł uwag

Na tym protokół zakończono

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2-ech jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń i z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu (Egz. nr 2) pozostawiono kontrolowanemu.

Z im. Starosty

Dawid Łudziej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
ul. Starostowska 36, 27-100 Opatów

Starszy Inspektor
ds. operacyjno
kontrolno-rozpoznawczych
Artur Mazurek
asp. mgr inż. Artur Mazurek

Protokół z podaniem imienia i nazwiska
Starostwa i Urzędowego kontrolującego

