

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPATOWSKIEGO

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 16.08.2011 r. na wniosek Gminy Tarłów, ul. Rynek 2; 27 – 515 Tarłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz stacji wodociągowej z dodatkowym ujęciem w miejscowości: Czekarzewice Pierwsze i Czekarzewice Drugie, gmina Tarłów. Lokalizacja inwestycji obejmuje działki w obrębie ewidencyjnym Czekarzewice Pierwsze i Czekarzewice Drugie w jednostce ewidencyjnej Tarłów wg odrębnego wykazu.

Projektowany wodociąg jest inwestycją uzbrojenia terenu typu liniowego i polega na budowie sieci wodociągowej i będzie spełniał funkcję sieci rozdzielczej.

W zakres rzeczowy projektowanego przedsięwzięcia wchodzi budowa sieci wodociągowej Ø160÷40 PE o długości L=8611,30m przewidzianej do dystrybucji wody na cele bytowo-gospodarcze, związane z działalnością rolniczą i przeciwpożarowe wraz z przyłączami Ø32 PE o łącznej długości L = 4360,90m dla 211 odbiorców.

W miejscowości Czekarzewice Pierwsze i Czekarzewice Drugie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 754 wykonana zostanie główna rozdzielcza sieć wodociągowa z odgałęzieniami bocznymi w lokalnych drogach gminnych. W Czekarzewicach Pierwszych przewidziano sieć wodociągową rozdzielczą rozgałęzioną, główny wodociąg rozdzielczy Ø160 z odgałęzieniami bocznymi Ø125÷40, w Czekarzewicach Drugich sieć wodociągową rozdzielczą pierścieniową Ø125 z odgałęzieniami bocznymi Ø125÷40.

Projektowana sieć wodociągowa zasilana będzie ze stacji wodociągowej o wydajności 10m³/h, która wraz z dodatkowym ujęciem wody wybudowana zostanie w miejscowości Czekarzewice Pierwsze na działce o nr ew. 161. Na terenie stacji wodociągowej będą się znajdować:

1. ujęcie wody o pow. zabudowy 35,00m²
2. ujęcie awaryjne wody
3. budynek technologiczny w wymiarach 6,00m x 5,00m
4. zbiornik wodociągowy Ø300cm, L = 14,85 – 2 sztuki
5. odstojnik o wymiarach 3,65m x 5,50m
6. poletko filtracyjne o wymiarach 5,00m x 5,00m
7. uzbrojenie terenu

Teren stacji wodociągowej będzie ogrodzony ogrodzeniem z prefabrykatów betonowych wokół obiektów technologicznych i ogrodzeniem stalowym panelowym w pozostałej części .

Projektowana inwestycja realizowana będzie według projektu indywidualnego.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie, ul. Sienkiewicza 17 (I piętro, pokój nr 109, tel. /0-15/ 86 84 703)

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podano do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Opatowie (I piętro), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarłów oraz w miejscowościach Czekarzewice Pierwsze i Czekarzewice Drugie w dniu 18.08.2011 r.

Z up. Starosty

/ - / mgr Maria Mendrykowska

Kierownik Wydziału

Budownictwa i Architektury